



Inspection Interne de Sécurité Détaillée

INSPECTION MENSUELLE

Réalisé par :

Date :

Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
Tenue des lieux					
Le stockage extérieur de matières combustibles ainsi que les bennes de déchets sont-ils maintenus à au moins 10 m des bâtiments ?					
Les locaux techniques (TBGT, transformateur, chaudière, compresseurs, salle IT...) sont-ils dégagés de tous matériels non nécessaires ou charges combustibles inutiles ?					
La tenue des lieux dans les secteurs intérieurs de l'usine (ordre et propreté) est-elle généralement bonne ?					
Les allées et couloirs sont-ils bien dégagés ?					
Y a-t-il au moins 2 m de dégagement maintenu entre les matières combustibles et les appareils de chauffage ?					
Les contenants à déchets sont-ils vidés quotidiennement ?					
Les chariots élévateurs sont-ils garés conformément à la procédure ?					
Absence de mégots en dehors des zones fumeurs ?					
Les luminaires (hors LED) sont-ils bien capotés et libres de toutes charges combustibles, notamment dans les zones de stockage ?					
Absence de fuite ou de trace de fuite depuis des réseaux aériens pouvant endommager des installations électriques situées en-dessous (exemple réseau d'eau passant au-dessus d'armoires électriques...) ?					

Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
Interdiction du fumer et procédures de travail par point chaud					
Les interdictions de fumer sont-elles bien respectées ?					
Les plans de prévention ainsi que les procédures de travail par point chaud sont-ils bien réalisés et respectés sur le terrain (analyse des permis-feu et plans de prévention en cours ou récents) ?					
Liquides inflammables					
Les liquides inflammables sont-ils étiquetés et stockés en armoire coupe-feu ou sur une rétention métallique vide de déchets ou de liquides ?					
Les règles d'incompatibilités de stockage sont-elles respectées ?					
La ventilation des locaux de stockage est-elle satisfaisante (ouvertures libres, extraction en marche...) ?					
Les câbles de mise à la terre, les interconnexions et les prises de terre sont-elles en bon état ?					
Les contenants de liquides inflammables, à partir desquels un transvasement est réalisé, sont-ils bien mis à la terre ?					
Des contenants de sécurité sont-ils utilisés pour les transferts et les usages de liquides inflammables ?					
Quantité de liquides inflammables hors local spécifique est-elle limitée aux besoins opérationnels en production ?					
Tous les chiffons souillés d'huile, de liquides inflammables et autres aérosols usagés sont-ils placés dans des contenants métalliques fermés ?					
Le matériel en place respecte-t-il le zonage ATEX ?					
Gaz inflammables					
La ventilation des locaux de stockage est-elle satisfaisante (ouvertures libres, extraction en marche...) ?					
Les bouteilles de gaz sont-elles bien munies de leur chapeau de sécurité ?					
Les bouteilles de gaz sont-elles stockées et attachées de manière sûre dans l'endroit désigné ?					
La détection gaz est-elle opérationnelle ? Cas des chaufferies de puissance > 1MW ou dans certains process.					

Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
Le matériel en place respecte-t-il le zonage ATEX ?					
Risques spéciaux					
Les panneaux avec isolation combustible (PUR ou PIR) sont-ils bien signalés sur site et en bon état (parement en bon état, absence de trace de choc...) ?					
L'état des groupes hydrauliques et de leurs flexibles est-il satisfaisant ?					
Les rétentions des groupes sont-elles propres ?					
Les filtres sur les dispositifs d'aspiration des équipements techniques sont-ils encrassés (compresseurs, moteurs, extracteurs...) ?					
Les vannes d'arrêt d'urgence gaz sont-elles accessibles et en bon état ?					
Les racks de stockage sont-ils en bon état et sans déformation ?					
Les protections de pied de rack et goupilles de sécurité sur les montants des racks sont-elles existantes et bien en place ?					
Appareillage électrique					
Les locaux électriques, panneaux de commutation et de distribution sont-ils fermés et verrouillés ?					
Les armoires électriques sont-elles dégagées de tout combustible sur un rayon de 2 m ?					
Y-a-t-il présence de charge combustible au-dessus ou autour des panneaux de distribution ?					
Les appareils portatifs sont-ils mis hors circuit et débranchés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ?					
Un espace libre de 2 m autour de l'aire de recharge des batteries est-il disponible ?					
Extincteurs portatifs					
Tous les extincteurs sont-ils bien visibles, accessibles et en bon état de fonctionnement ?					
Des extincteurs sont-ils manquants ?					

Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
RIA					
Tous les RIA sont-ils bien visibles, accessibles et en bon état de fonctionnement ?					
Lances d'incendie					
Toutes les lances sont-elles bien visibles, accessibles, mobiles (graissée) et en bon état de fonctionnement ?					
Poteaux d'incendie					
Tous les poteaux d'incendie sont-ils bien visibles, accessibles et en bon état de fonctionnement ?					
Système de détection d'incendie					
Les tableaux de synthèse des alarmes incendie sont-ils en service et sans signal de dérangement (mode normal de service) ?					
Le report des alarmes techniques et feu de la centrale incendie sont-elles bien reportées (télésurveillance, astreinte...) ?					
Les dérangements / défauts sont-ils en cours de traitement ?					
Le plan des zones de détection est à jour et affiché à côté de la centrale incendie ?					
Système d'extinction gaz					
La centrale n'affiche pas de défaut et les consignes d'exploitation sont-elles affichées et claires ?					
Le report des alarmes techniques et feu de la centrale d'extinction sont-elles bien reportées (télésurveillance, astreinte...) ?					
La charge des bouteilles est-elle correcte (pression) ?					
Les salles protégées ont-elles fait l'objet de travaux récemment avec des ouvertures (passages de câbles, ventilation...) ? Si oui, les ouvertures éventuelles sont-elles bien rebouchées ? Un nouveau ventitest est nécessaire suite à ces travaux.					
Les portes et fenêtres de la salle protégée sont-elles bien fermées ?					
Les événements de suppression de la salle sont-ils dégagés ?					



Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
Installation sprinkleurs					
Motopompe accessible, pomperie bien tenue ?					
Résultats des essais hebdomadaires enregistrés et sans déviations notables ?					
Le panneau de contrôle des pompes n'affiche pas de défaut ?					
Le report des alarmes techniques et feu de la centrale sprinkler sont-elles bien reportées (télésurveillance, astreinte, etc.) ?					
Le réservoir de chaque pompe est au moins plein au ¾ ?					
Chaque pompe est-elle bien en mode automatique ?					
Les vannes du circuit de refroidissement sur le moteur sont-elles bien dans leur position normale ouverte ?					
Le fonctionnement du chargeur des batteries est-il correct (la tension et l'intensité doivent être indiqués sur le panneau de contrôle) ?					
Les vannes des postes ainsi que les vannes sur les lignes d'aspirations et de refoulement des pompes sont-elles bien verrouillées en position ouverte ?					
Les têtes de sprinkleurs sont-elles libres de tout obstacles avec au moins 1m de dégagement autour ?					
Les hauteurs maximales de stockage sont-elles respectées ?					
L'absence de stockage entre les allées de racks est-elle confirmée ?					
Les plastiques expansés, les aérosols, les liquides inflammables et les huiles sont-ils bien stockés dans les racks prévus et protégés à cet effet ?					
Aucun signe de fuite n'a été constaté sur les réseaux ?					

Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
Compartimentage					
Toutes les portes coupe-feu sont-elles bien en bon état général ? Présence des joints intumescents, rails en bon état, absence de chocs...					
Toutes les portes coupe-feu se sont-elles fermées complètement lors des tests mensuels ?					
Aucun matériau combustible n'est-il stocké à proximité ou le long des portes coupe-feu ?					
Aucune porte n'a été bloquée en position ouverte volontairement ou non ?					
Les passages de câbles et trémies divers dans les parois coupe-feu sont-ils tous obstrués avec un matériau incombustible (mousse de rebouchage interdite) ?					
Sécurité de l'établissement					
La clôture périmétrique est-elle en bon état ?					
Tous les détecteurs d'intrusion et caméras de surveillance sont-ils bien dégagés et en bon état ?					
Les tableaux de commande du système anti-intrusion sont-ils en service et sans signal de dérangement (mode normal de service) ?					
Le report des alarmes intrusion sont-elles bien reportées (télésurveillance, astreinte...) ?					
Les portes d'accès périmétriques, ainsi que les portes des sorties de secours sont-elles bien fermées ?					
L'accès à la centrale d'enregistrement des images des caméras est-il restreint ?					
Toiture					
L'absence de cloques sur l'étanchéité est-elle confirmée ?					
Les systèmes d'évacuation normale des eaux pluviales, chéneaux... sont-ils dégagés ?					



Éléments à vérifier	Oui	Non	S/O	Bâtiment / Situation	Commentaire / Mesure corrective
Les skydomes sont-ils fermés sans dégâts ?					
L'ensemble de la toiture est-il en bon état de propreté ?					
Les protections foudre sont-elles en place et sans dégât apparent ?					